5. SUMINISTRO DE BOTELLAS DE GASES

Las botellas de gases únicamente se depositarán en los lugares habilitados a tal fin.

Almacenar en posición vertical y sujetas correctamente para evitar su caída.

Se seguirán las indicaciones establecidas en la ITC MIE-APQ-5

Para la carga/descarga de botellas está prohibido emplear cualquier elemento de elevación de tipo magnético o el uso de cuerdas, cadenas o eslingas si no están equipadas de elementos para permitir su izado con tales medios. Puede usarse cualquier sistema de manipulación o transporte, si se utiliza una cesta, plataforma o cualquier otro sistema que sujete debidamente las botellas.

Se facilitarán las fichas de datos de seguridad de los gases suministrados, así como de sus mezclas.

El contenido de toda botella suministrada debe estar correctamente identificado.

Ver instrucciones a seguir en caso de emergencia.

Actuaciones en caso de emergencia

Fuga de gas en botellas en manipulación:

- Avisar al teléfono de Seguridad indicado en el listado de teléfonos de emergencia, comunicando la mayor información posible: identificación del gas, localización, personas afectadas, etc.
- Cerrar el grifo, si es posible
- Trasladar la botella con fuga a un espacio abierto, fuera del alcance de personas e instalaciones, si su traslado no supone un riesgo o diluir en el aire mediante ventilación o proyección de agua pulverizada.
- Señalizar la zona con la indicación de peligro correspondiente, impidiendo el acceso de personas, vehículos, focos de ignición, etc. según el caso.
- Controlar permanentemente las botellas hasta su total vaciado.

Fuga en una instalación en la que esté trabajando

- Comunicar la incidencia al responsable de la instalación o del laboratorio para solicitar instrucciones.
- Cuando no sea posible contactar con el responsable, avisar de inmediato al teléfono de Seguridad indicado en el listado de teléfonos de emergencia, comunicando la mayor información posible: identificación del gas, localización, personas afectadas, etc.
- Si es posible cerrar los grifos de la botella o botellas conectadas a la instalación

INSTRUCCIONES: Actuaciones en caso de emergencia

(continuación)

Incendio en un local con botellas de gases:

- Avisar a Seguridad
- Comunicar de inmediato a terceros que puedan verse afectados la necesidad de evacuar la zona.

ACTUACIONES POSTERIORES

Redactar un informe con la descripción de lo sucedido, posibles causas, acciones tomadas, y propuestas de mejora. Formato 100-11 del Anexo I del Manual Preventivo para empresas externas facilitado por la UPV.