

Observaciones: El acceso se realiza a través de la escalera fija del edificio situada junto a la entrada principal. Sobre la cubierta hay un nivel superior accesible a través de una escalera metálica fija. El nivel superior dispone de protección perimetral.

Riesgo de caída al mismo nivel

Canalones que atraviesan la impermeabilización de la cubierta de nivel superior.

Bandejas metálicas portacables que cruzan zonas de paso.



Riesgo de caída a distinto nivel

Acceso a nivel superior a través de escalera metálica fija. La escalera dispone de pasamanos y barandilla en su lado abierto.



Medidas preventivas existentes:

La cubierta y el nivel superior disponen de protección perimetral, con altura superior a 1,10 m. de acero galvanizado apoyados en bases de hormigón.





Medidas preventivas a adoptar

- Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).