

Observaciones: Acceso a la cubierta desde el cuarto de limpieza (vertedero) del último piso, a través de una escalera metálica.

Riesgo de caída a distinto nivel

Trabajos por encima o fuera del perímetro protegido. Trabajos sobre máquinas o sobrecubiertas sin proteger.



Riesgo de caída al mismo nivel

Elementos de la barandilla y sus contrapesos en el perímetro de la cubierta. Tuberías y otros conductos de las máquinas colocados a nivel de suelo.



Medidas preventivas existentes

Todo el perímetro de la cubierta está protegido mediante barandilla autoportante excepto una parte que dispone de antepecho de protección de 90 cm.





Medidas preventivas existentes

Seguir las indicaciones establecidas en el apartado 1.14 del Manual Preventivo y en la Instrucción¹ para trabajo en las cubiertas de los edificios.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).