

Observaciones: La cubierta tiene dos accesos independientes a cada lado de la cubierta: a través de un ascensor y por escaleras.

Existen balcones en fachada con acceso desde el interior del edificio.

Riesgo de caída a distinto nivel

Cubierta superior: Trabajos por encima o fuera del perímetro protegido: sobrecubiertas (cubiertas sobre casetas de ascensores, etc.). La parte superior de los casetones no dispone de protección perimetral.



Acceso a balcón en fachada:

El acceso desde el pasillo a la terraza (balcón) en fachada carece de protección mediante barandillas.

Riesgo de caída al mismo nivel

La puerta de la cubierta abre directamente sobre los escalones al no disponer de un descanso de anchura al menos igual a la de los escalones



Medidas preventivas existentes

Protección perimetral superior a 110 cm en cubierta superior.

Conducciones de descarga provenientes de las extracciones en laboratorios elevadas a más de 3 metros sobre el nivel de la cubierta.





Medidas preventivas a adoptar

No se debe acceder a la terraza (balcón) en fachada.

Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).