



## INSTRUCCIÓN TRABAJO EN CUBIERTAS CAMPUS DE VERA: EDIFICIOS 2E-3A

### ÍNDICE

1. Procedimiento de actuación
2. Aspectos importantes a tener en cuenta
  - 2.1. Pautas generales
  - 2.2. Elementos del sistema anticaídas
  - 2.3. Espacio libre mínimo
  - 2.4. Pautas para el recurso preventivo

**Anexo: Plano situación actual cubierta**

Junto con la presente instrucción se deben entregar los siguientes documentos disponibles en [http://www.sprl.upv.es/CA7\\_5.htm](http://www.sprl.upv.es/CA7_5.htm):

- Instrucciones de uso dispositivo anticaídas deslizante tipo AL-D:  
AS 02 K22 Sistema Faba A 12
- Manual de empleo y mantenimiento dispositivo anticaídas AL-D

En caso de no haberse entregado previamente, se debe entregar también la siguiente documentación:

- Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas disponible en [http://www.sprl.upv.es/CA2\\_2.htm](http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm))
- Información sobre los riesgos y medidas preventivas de las cubiertas donde van a realizar el trabajo, disponible en [http://www.sprl.upv.es/CA7\\_1.htm](http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm)



### 1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EDIFICIOS 2E-3A

Solicitar la llave al personal de Seguridad asignado al edificio. El acceso y la salida a la cubierta se deberá registrar a través de la aplicación de acceso a cubiertas CARBO. Se deben tomar las precauciones necesarias para impedir que personal ajeno a los trabajos acceda a la cubierta durante la realización de los mismos.

#### **Cubierta y terraza 2ª planta edificio 2E:**

Acceso libre dentro del perímetro protegido.

El acceso a la cubierta superior se realizará a través de las escaleras de los edificios 2E-3A. Extremar las precauciones y realizar el ascenso y descenso de frente a la escalera.

El acceso a la terraza en la 2ª planta del edificio 2E se realizará desde la puerta del despacho V.2E.2.014 o a través de la escala FABÁ que conecta la cubierta con la terraza (ver situada en la cubierta)

**NO SE DEBE CIRCULAR NI REALIZAR TRABAJOS EN LAS PROXIMIDADES DEL PERÍMETRO SIN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN.**

El cable de acero instalado en todo el perímetro **NO DEBE SER UTILIZADO COMO LÍNEA DE VIDA**, su función una vez certificado será de protección perimetral, no como línea de vida.

En caso de tener que acceder a dichas zonas y/o a las sobrecubiertas (casetas ascensores, etc.), así como por encima del nivel de las claraboyas, al tratarse de actuaciones consideradas de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso de trabajo.

El citado permiso de trabajo y el procedimiento de aplicación pueden solicitarse a través de la entidad contratante y/o consultar en [http://www.sprl.upv.es/CA4\\_b.htm](http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm). El cumplimiento de las medidas preventivas y de protección, allí indicadas, es necesario para la autorización del permiso de trabajo.

Además de los requisitos específicos para cada situación en particular, se debe entregar al responsable de la contratación la acreditación de la realización de la evaluación de riesgos para la actividad objeto del contrato, así como la acreditación de que los trabajadores que vayan a desarrollar la misma disponen de la información y formación específica para dichos trabajos.

No se deben colocar las escaleras de trámex en las proximidades (3 metros) del borde perimetral y/o próximas a las claraboyas.

La instalación de cables, conductos, etc. debe realizarse evitando que crucen zonas de paso. Cuando no sea posible, se deberán proteger y señalizar para evitar riesgos de golpes o caída. Extremar las precauciones al transitar por estas zonas.

Recoger los restos de materiales, herramientas, etc. al terminar los trabajos. No dejar abandonados sobre la cubierta.

Al abandonar las cubiertas el acceso debe quedar cerrado nuevamente y entregar la llave al personal de la UPV.



**Alero en 2ª planta edificio 3A:**

Acceso restringido. En caso de tener que acceder, al tratarse de una actuación considerada de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso de trabajo tal como se indica en los párrafos anteriores.

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
|  <b>UNIVERSITAT<br/>POLITÈCNICA<br/>DE VALÈNCIA</b> | <b>INSTRUCCIÓN: TRABAJO EN CUBIERTAS</b> | Código: IOP: TC.2.E-3A.05 |
|   | <b>UPV CAMPUS DE VERA</b>                | Página 4 de 11            |

## **2. Aspectos importantes a tener en cuenta**

### **2.1. Pautas generales**

Los trabajos en cubiertas únicamente deben llevarse a cabo en aquellos puntos que no presenten riesgo de caída de altura, por existir protección colectiva adecuada (protección perimetral, protección de superficies frágiles: claraboyas, lucernarios, vanos de iluminación, etc.), y/o por la utilización de medidas de protección individual contra caídas de altura.

Solicitar a la UPV la confirmación de la certificación de los sistemas anticaídas presentes en las instalaciones y las instrucciones de uso. No utilizar ningún dispositivo de anclaje del cual no se disponga por escrito de su certificación y revisión por instalador autorizado.

Se recomienda que los trabajos se realicen como mínimo por 2 operarios en las zonas de acceso libre. En el resto de zonas, donde sea necesario el uso de arnés de seguridad, los trabajos se realizarán como mínimo por 2 operarios. Sólo los trabajadores que hayan recibido información sobre los riesgos y medidas de prevención y protección a aplicar y formación para trabajos en alturas, y cuenten con los equipos de protección adecuados, pueden acceder a las zonas de riesgo en las cubiertas.

Cuando los trabajos conlleven riesgos especialmente graves de caída de altura, por las particulares características de la actividad, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo, deberá realizarse con la presencia de un recurso preventivo. En el caso de trabajos contratados con empresas externas el recurso preventivo deberá ser nombrado por la empresa contratista que ejecute los trabajos.



Se debe disponer de un protocolo de rescate en caso de caída y de los medios necesarios para llevarlo a cabo.

El acceso a las cubiertas deberá realizarse únicamente por las escaleras o escalas del edificio. Cuando no existan, o sea necesario por razones de seguridad acceder desde otro punto de la cubierta, se deberán utilizar equipos de trabajo (plataformas, andamios, etc.) estables y certificados, que cumplan el [Real Decreto 2177/2004](#), sobre equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura y consultar con el Servicio de Infraestructuras de la UPV la resistencia del terreno en la zona de acceso, para establecer, en caso necesario, medidas de protección adicionales.

No se deberá acceder a las cubiertas cuando las condiciones climatológicas sean adversas: fuerte viento (superior a 30 km/h), lluvia, tormentas eléctricas, etc.

## 2.2. Elementos del sistema anticaídas:

SISTEMA ANTICAÍDAS = DISPOSITIVO DE ANCLAJE + SUBSISTEMA DE CONEXIÓN (DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS, ABSORBEDOR ENERGÍA CON ELEMENTO DE AMARRE INCORPORADO, CONECTORES) + ARNÉS ANTICAÍDAS



- Elementos del sistema anticaídas


### 2.3.- Espacio libre mínimo:

El espacio libre mínimo se debe calcular teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Se deberán contemplar los siguientes aspectos:

- 1) Longitud del elemento de amarre<sup>1</sup> + extensión del absorbedor de energía
- 2) Estiramiento del arnés + distancia entre los elementos de enganche del arnés y los pies
- 3) Espacio libre de seguridad

$$\text{Espacio libre mínimo} = (1 + 2 + 3)$$



- Espacio libre mínimo adecuado

-Espacio libre mínimo insuficiente

En la utilización de líneas de vida, para el cálculo del espacio libre mínimo, se debe considerar también la distancia de la flecha producida en caso de caída.

No utilizar los sistemas anticaídas en lugares donde en caso de caída pueda producirse un balanceo o péndulo y/o la distancia de parada sea mayor al espacio libre mínimo.

<sup>1</sup> La longitud del elemento de amarre incluyendo un absorbedor de energía y los conectores, no debe exceder de 2 metros.



#### **2.4. Pautas para el recurso preventivo**

Se indican a continuación unas pautas u orientaciones para la actuación de los recursos preventivos. Esta información deberá complementarse con la documentación específica que les será facilitada, con anterioridad al desarrollo de la actividad, por la empresa o empresas que realicen las operaciones o actividades en la cubierta: actividades previstas, evaluación de riesgos específica/medidas preventivas planificadas, procedimiento, instrucciones, etc.

##### **PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS:**

- El recurso preventivo deberá comprobar los siguientes aspectos:
  - o La estabilidad y solidez de los elementos de soporte.
  - o Buen estado de los equipos de trabajo previstos utilizar para los trabajos temporales en altura.
  - o La existencia de dispositivos de seguridad y su correcto funcionamiento.
  - o El buen estado de los medios de protección.
  - o La disponibilidad de los equipos de protección individual y su correcto estado, así como la adecuación de la ropa de trabajo a utilizar.

En caso de detectar ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, comunicará tal situación al empresario para que proceda de manera inmediata a subsanar la situación.

##### **DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:**

- Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas previstas:
  - o Que los trabajos se realizan cumpliendo con las actividades preventivas y, en su caso el procedimiento descrito para tales tareas.
  - o Mantenimiento de los medios de protección previstos y, en caso necesario de retirada temporal de los mismos, que se utilizan los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
  - o Comprobar que las actividades preventivas son eficaces y adecuadas a los riesgos. En caso de detectar ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, comunicará tal situación al empresario para que proceda de manera inmediata a subsanar la situación.
- Si no se cumplen adecuadamente las medidas preventivas, deberá:
  - o dar las indicaciones necesarias a los trabajadores para su correcto e inmediato cumplimiento.
  - o Informar al empresario si no se subsana el deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, para que éste adopte las medidas necesarias.
- Vigilar la aparición de riesgos no previstos derivados de la situación y comunicarlo al empresario.
- Verificar periódicamente y cada vez que las condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia, que



los elementos de soporte, equipos de trabajo para trabajos temporales en altura, medios de protección, equipos de protección individual, etc., se mantienen en buen estado.

- En caso de emergencia, aplicar de forma inmediata las medidas de emergencia previstas.

**UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO:**

- Comprobar que se restablecen las condiciones iniciales previas al trabajo. Recoger los restos de materiales, herramientas, etc. No dejar abandonados sobre la cubierta.
- Completar el registro de vigilancia con el resultado de la misma: cumplimiento de las medidas preventivas, irregularidades, comunicaciones al empresario, etc.



### Registro de vigilancia

| A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS   |  |
|--|--|
| <b>NOMBRE de la persona designada como Recurso Preventivo:</b>   |  |
| <b>Marcar la situación que requiere la presencia del recurso preventivo:</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura<br><input type="checkbox"/> Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento<br><input type="checkbox"/> Utilización de máquinas sin declaración CE de conformidad (Anexo IV de los RD 1435/92 y RD 56/95, modificados por RD 1644/2008.) que presenten riesgos para el trabajador<br><input type="checkbox"/> Trabajos en espacios confinados<br><input type="checkbox"/> Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión (excepto trabajos en inmersión con equipo subacuático)<br><input type="checkbox"/> Otros (especificar): |  |
| <b>UBICACIÓN recomendada para realizar la vigilancia:</b>  |  |
| <b>DOCUMENTACIÓN entregada a la persona designada como Recurso Preventivo:</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas del trabajo específico a desarrollar<br><input type="checkbox"/> Procedimiento/s de trabajo<br><input type="checkbox"/> Instrucciones de trabajo<br><input type="checkbox"/> Protocolo de actuación en caso de emergencia<br><input type="checkbox"/> Otros (especificar):  |  |
| <b>Fecha:</b>  | <b>Nombre y Firma de la persona responsable:</b> |


| A RELLENAR POR EL RECURSO PREVENTIVO   |  |
|--|--|
| ¿se DISPONE de las medidas preventivas previstas en la planificación?  |  |
| ¿son SUFICIENTES?  |  |
| ¿Son EFICACES las medidas previstas respecto a los riesgos?  |  |
| ¿Son ADECUADAS las actividades preventivas a los riesgos previstos o a la aparición de riesgos no previstos?     |  |
| En caso negativo ¿se ha comunicado de forma inmediata a la persona responsable?                                  |  |
| <b>Observaciones:</b>  |  |
| ¿Se observa un DEFICIENTE CUMPLIMIENTO de las actividades preventivas?   |  |
| Se han dado las INDICACIONES necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas |  |
| ¿Se ha COMUNICADO de forma inmediata a la persona responsable?   |  |
| <b>Observaciones:</b>  |  |
| Firma Responsable empresa:   |  |
| Firma Recurso Preventivo:  |  |

# UPV CAMPUS DE VERA – EDIFICIO 3A

RECTORADO



- ESCALERA VERTICAL
- PUNTO ANCLAJE FIJO





### HISTÓRICO DE CAMBIOS

| VERSIÓN              | MOTIVO        | FECHA      |
|----------------------|---------------|------------|
| I.O.P.: T.C.2E-3A:00 | GENERACIÓN    | 10/06/2008 |
| I.O.P.: T.C.2E-3A:01 | ACTUALIZACIÓN | 20/11/2008 |
| I.O.P.: T.C.2E-3A:02 | ACTUALIZACIÓN | 19/05/2009 |
| I.O.P.: T.C.2E-3A:03 | ACTUALIZACIÓN | 15/12/2009 |
| I.O.P.: T.C.2E-3A:04 | ACTUALIZACIÓN | 02/01/2012 |
| I.O.P.: T.C.2E-3A:05 | ACTUALIZACIÓN | 29/01/2021 |
|                      |               |            |
|                      |               |            |
|                      |               |            |
|                      |               |            |
|                      |               |            |